

एम एस एम ई परीक्षण केन्द्र,

(भूतपूर्व : क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, मुम्बई)

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कुर्ला अंधेरी रोड, साकी नाका,

मुम्बई - 400 072.

दूरभाष : (022)-2857 0588

: (022)-2857 6998

फैक्स : (022)-2857 2238



सत्यमेव जयते

MSME

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

MSME TESTING CENTRE,

(Formerly : RTC, Mumbai)

Government of India

Ministry of Micro, Small & Medium

Enterprises

Kurla Andheri Road, Saki Naka,

Mumbai - 400 072.

Tel. : (022)-2857 0588

: (022)-2857 6998

Fax : (022)-2857 2238

परीक्षण/कैलिब्रेशन रिपोर्ट TEST/CALIBRATION REPORT

कार्य संख्या : Job Order No.:	MSME-TC/M/ELECT/409 /2008-09	तिथि : Date:	06.02.09	रिपोर्ट संख्या : Report No.:	409
को जारी किया : Issued to: M/s.	Software India Pvt. Ltd., G-24, Gokuldharm Shopping Centre, Film City Road, Goregaon (East), Mumbai - 400 063	11/4/90		जारी करने की तिथि : Date of Issue:	04 MAR 2009
सैम्पल पर पहचान चिन्ह/Identification Mark of Sample :	SIP	आवेदन संख्या/ Request No.:	Nil	टी.आर.-5 तथा तिथि /TR-5 No. & Date	15221 12.02.09
सैम्पल पर पहचान चिन्ह/Identification Mark of Sample :	SIP	तिथि /Date :	06.02.09		
वांछित परीक्षण/Test Required :	Test Conducted As Per Request Letter at 1.0 KVA Load	सामान का ब्यौरा:/Material Details:	Power Saver Unit, Load upto 3.0 KVA, 230 V , AC Single phase	- 1 Sample	
क्रम संख्या Sr. No.	परीक्षण का नाम Name of the Test	मानक विशिष्ट Standard Specification	वास्तविक परिणाम Actual Sample Results	टिप्पणी Remarks	
1	Parameter Observed without Power Saver				
1.1	Input Voltage - Fixed	230 Vrms	230 Vrms	Standard requirement not specified.	
1.2	Current Irms		4.520 Amps		
1.3	Power Factor P.F.		0.573		
1.4	True Power W		597.2 Watts		
1.5	Apparent Power VA		1.0466 KVA		
1.6	Reactive Power Var		0.8535 KVar		
2	Parameter Observed with Power Saver				
2.1	Input Voltage - Fixed	230 Vrms	230 Vrms	Standard requirement not specified.	
2.2	Current Irms		3.947 Amps		
2.3	Power Factor P.F.		0.654		
2.4	True Power W		592.1 Watts		
2.5	Apparent Power VA		0.9103 KVA		
2.6	Reactive Power Var		0.6822 KVar		

टिप्पणी : यह रिपोर्ट परीक्षण के लिये जमा करवाए गए विशेष सैम्पल के लिये है। बिना लिखित अनुमति के इसे दुबारा न बनाया जाए। परीक्षण किए गए सैम्पल परीक्षण रिपोर्ट जारी करने के तीस दिन के भीतर वापस लिये जा सकते हैं। पार्टी द्वारा परीक्षित सैम्पल रिपोर्ट जारी किये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निश्चित रूप से वापस ले जाया जाए अन्यथा, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दावे या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सैम्पल / सैम्पलों का सरकारी प्रक्रिया के अनुसार निपटारा किया जाएगा।

- N.B. 1) This report pertain to the particular sample submitted for test
2) This report may not be reproduced without prior written permission of DIRECTOR, MSME TESTING CENTRE, Mumbai.
3) This tested sample (s) should be collected positively within 30 days from issue of this report failing which no claim whatsoever and no correspondence matter shall be entertained and such sample(s) will be disposed as per Government Procedure.

द्वारा जारी :
Issued by:

02/4/3/09